

**Справка**  
**по итогам проведения внеплановой проверки «Деятельность администрации ОУ по обеспечению пожарной безопасности в МОУ «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда» в связи с возгоранием сарая 24.02.2022 г.»**

В соответствии с произошедшим 24.02.2022 г. возгоранием сарая на территории МОУ «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда», в целях контроля за деятельностью администрации МОУ «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 30) по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 24.02.2022 г. была проведена внеплановая проверка «Деятельность администрации ОУ по обеспечению пожарной безопасности в МОУ «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – проверка).

В ходе проверки комиссией, утвержденной приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 24.02.2022 г. № 100 «О проведении внеплановой проверки «Деятельность администрации ОУ по обеспечению пожарной безопасности в МОУ «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда» в связи с возгоранием сарая 24.02.2022 г.», в составе Быкадоровой Алины Сергеевны, главного специалиста Краснооктябрьского ТУ ДОАВ, Войнова Сергея Александровича, заместителя начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ, Поповой Ирины Ивановны, методиста МОУ СШ № 32, Нефедовой Инны Анатольевны, старшего методиста МОУ ЦРР № 3 (далее – комиссия) методом документального контроля была изучена деятельность МОУ СШ № 30 по вопросам соблюдения требований к организации образовательного процесса в части выполнения норм пожарной безопасности, обеспечения пропускного режима, технических средств пожарной охраны.

Анализ документации показал, что в МОУ СШ № 30 издан приказ о пожарной безопасности в МОУ № 30 от 01.09.2021 № 138, приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность от 01.09.2021 № 144, приказ об установлении противопожарного режима от 01.09.2021 № 145, приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ № 30 от 01.09.2021, приказ о создании дружины юных пожарных от 01.09.2021 № 139, имеется положение, программа подготовки членов ДЮП. Также в МОУ разработан план противопожарных мероприятий на 2022 год.

Администрация МОУ СШ № 30 предоставила инструкции о мерах ПБ, инструкцию о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре, программу и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками, программу обучения правилам ПБ обучающихся, журнал учета первичных средств

пожаротушения, журнал по техническому обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг».

Имеется план проведения тренировок по эвакуации и документация (приказы, акты) об их проведении (№ 176 от 03.09.2021, № 178 от 06.09.2021).

На основании документации, предоставленной руководителем подведомственного образовательного учреждения МОУ СШ № 30 Донцовой Н.М. по исполнению мероприятий, изложенных в письме комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 18.02.2022 № И-06/1526, в письме антитеррористической комиссии Волгограда от 21.02.2022 г. № атк-и/47 «О дополнительных мерах безопасности», приказе Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 21.02.2022 г. № 90 «О мерах по усилению бдительности, обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в подведомственных муниципальных образовательных учреждений при проведении праздничных мероприятий» комиссия выявила ряд нарушений действующего законодательства, послуживших причиной произошедшего.

График осмотра территории МОУ СШ № 30 в наличии, но отсутствует журнал обхода и осмотра территории МОУ. Вместо него в наличии журнал не установленной формы с подписями вахтеров и сторожей об осуществлении осмотра территории при пересменке.

Со слов руководителя МОУ СШ № 30 осмотр производится, но не осуществляется фиксация в журнале.

При проверке журналов проведения инструктажей с должностными лицами и с обучающимися прослеживается типичная ошибка (вид инструктажа указан как «целевой», а не «внеплановый»).

На момент проведения проверки из четырех членов комиссии, имеют действующие удостоверения только двое (Донцова Н.В., Юзбашева Т.Г.). Срок действия удостоверений Логуновой А.В. и Поповой И.Ю. истек 07.02.2022 г.

Администрацией МОУ СШ № 30 не были предоставлены должностные обязанности лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в МОУ.

В отношении антитеррористической защищенности и технической укрепленности объекта и обеспечения пропускного режима установлено, что в соответствии с актом проведения обследования и категорирования объекта (территории) образования и науки Министерства РФ, приложенном к паспорту безопасности МОУ СШ № 30 (далее – Акт), комиссией по обследованию указано в срок до 19.12.2021 г. реализовать следующие мероприятия:

1. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

2. Установить систему видеонаблюдения по всему периметру школы с просмотром уязвимых мест (вход-выход).
3. Оборудовать школу системой речевого оповещения.
4. Оборудовать охранной сигнализацией кабинет директора.

Кроме того, в рамках заключенного договора с ОВО ВНТ РФ по Волгоградской области, рекомендовано:

1. Действующую тревожную сигнализацию дооборудовать носимым брелоком на радио основе для своевременного вызова наряда полиции вневедомственной охраны при осуществлении обхода здания, территории.
2. Провести капитальный ремонт средств Тревожной сигнализации в связи с эксплуатацией технических средств охраны более 8 лет.

Однако администрацией МОУ СШ № 30 были выполнены только п. 4 Акта, п. 1 и п. 8 рекомендаций к Акту.

Комиссия пришла к выводу, что неисполнение п. 1 и 2 Акта явилось одной из причин возгорания сарая 24.04.2022 г. на территории МОУ СШ № 30.