



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 96-70-23

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду
Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und@34.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 83/01/01
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средней школы № 30
Краснооктябрьского района Волгограда"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Донцовой Надежды Валерьевны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Волгограда по пожарному надзору - заместителя начальника ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Карабекова Д.Т. №005/83 от «24» мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона

(наименование органа ГПН)

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 09 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 09 июня 2021г., и с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 18 июня 2021г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

проведена проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору -

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

инспектором ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пшеничниковым Алексеем Андреевичем, на территории, в зданиях и помещениях муниципального общеобразовательного учреждения "Средней школы № 30 Краснооктябрьского района Волгограда", расположенных по адресу: 400065, г. Волгоград, ул. Никопольская, 1 совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Средней школы № 30 Краснооктябрьского района Волгограда" (далее МОУ СИШ № 30) Донцовой Надеждой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты огнетушители расположены не в специальных подставках из негорючих	п.409 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16	До 15.10.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	материалов, исключающих падение или опрокидывание. (устранено во время проверки)	сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ)		
2.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (устранено во время проверки).	П.7 ст. 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	До 15.10.2021	
3.	На объекте защиты допущено хранение в подвальном помещении пожароопасных материалов; (устранено во время проверки).	п.п. А п.16 ППР в РФ	До 15.10.2021	
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (устранено во время проверки).	П. 30 ППР в РФ	До 15.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам
ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Пшеничников А.А.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«18» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» июня 2021 г.



М.Л.П.*

Директор МОУ СШ № 30

(должность, фамилия, инициалы)

Донцова Надежда Валерьевна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору